

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

1. **Thuận lợi:** Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa lao và Bệnh Phổi đóng trên địa bàn quận Liên chiểu.

Bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất cơ bản ổn định. Đa số các khoa phòng được xây dựng kiên cố và có hệ thống điện an toàn.

Bệnh viện có hệ thống nước sạch

Công tác phòng cháy chữa cháy được huấn luyện và triển khai đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động bệnh viện.

Năm 2014 đã có 24 cán bộ CNVCLĐ tại Bệnh viện được cấp giấy chứng nhận Huấn luyện Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (đã hết hạn)

Năm 2015 đã có 24 cán bộ CNVCLĐ tại Bệnh viện được cấp giấy chứng nhận Huấn luyện Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Tháng 5/2017 tổ chức thực tập, huấn luyện phương án phối hợp chữa cháy giữa Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Phòng CSPC&CC.

100% CC,VC, LĐ bệnh viện nắm chắc kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy.

Tất cả các khoa /phòng đều có bình PCCC đặt tại vị trí thích hợp của khoa và đều có nội quy và tiêu lệnh PCCC.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch PCCC từ đầu năm và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Tồn tại:

- Chưa có hệ thống báo cháy tự động.

- Chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP

II/ Nội dung báo cáo

1. Tổ chức tuyên truyền PCCC:

Trong các buổi giao ban lãnh đạo bệnh viện thường xuyên chỉ đạo các trưởng khoa, phòng về triển khai cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và bệnh nhân chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn PCCC; không được đốt nến, thắp hương thờ cúng , không hút thuốc lá và đốt các vật dễ cháy trong khuôn viên bệnh viện, không nấu nướng và đặt xe trong khoa phòng.



2. **Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động** (đơn vị chưa có), hệ thống chữa cháy đảm bảo các điều kiện PCCC và đã hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

3. **Kiểm tra số lượng, chất lượng các phương tiện chữa cháy tại chỗ:**

- Số lượng bình chữa cháy bố trí tại các khoa phòng bao gồm : MZ8:23 bình, MZ4: 26 bình, đã kiểm tra chất lượng bình vào ngày 20/6/2017, tình trạng sử dụng tốt;
- Các phương tiện, dụng cụ PCCC, các biển báo, biển cấm, nội quy, tiêu lệnh PCCC, sơ đồ, đèn chỉ dẫn thoát nạn và bảng chỉ dẫn thoát nạn (lối ra): Có trang bị nội quy, tiêu lệnh PCCC, đèn chiếu sáng sự cố và bảng chỉ dẫn thoát nạn tại những vị trí cần thiết nhưng chưa đầy đủ.
- Giao thông trước và trong bệnh viện đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động thuận lợi.
- Nguồn nước chữa cháy: có giếng nước ở sân trước của bệnh viện. Tại các khoa đều có bồn chứa nước từ 2000 lít. Có hệ thống nước thủy cục và máy bơm nước riêng.
- Hệ thống điện, thiết bị an toàn (cầu dao, Aptomat) đều đảm bảo an toàn từ các khoa phòng, buồng bệnh.
- Không cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sử dụng bếp điện, bếp dầu để nấu ăn hoặc dùng vào việc khác. Vì vậy, không có hiện tượng này xảy ra tại các buồng bệnh và hành lang bệnh viện.
- CBVC các khoa phòng đã thực hiện tốt việc tắt các thiết bị điện đang dùng khi ra khỏi phòng và sau giờ làm việc rời khỏi đơn vị.

4. **Kiểm tra lối thoát nạn:**

- Khối nhà của các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, mỗi khoa phòng đều có 02 cầu thang bộ.
- Khối nhà khu hành chính có 03 cầu thang bộ.

5. **Tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, quản lý sắp xếp hồ sơ, kho tang và công tác thường trực:**

- Hàng tháng Bệnh viện vận động CBVC tham gia tổng vệ sinh các khoa phòng và các khu vực chung quanh đơn vị.
- Phòng KHTH sắp xếp hồ sơ, biểu mẫu chuyên môn ngăn nắp, gọn gàng, không để gần nơi có nguồn điện.
- Khoa Dược sắp xếp hàng hóa, vật tư, hóa chất, thuốc gọn gàng, thông thoáng, đồng thời tắt hết nguồn điện, nguồn nhiệt không cần thiết nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy.
- Khoa HSCC chú ý nghiêm cấm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không sử dụng các vật dụng gây phát lửa cháy nổ tại khu ô xy trung tâm.
- Lực lượng trực bảo vệ 2 người/ca/ngày đảm bảo trực 24/24 và luôn luôn đi tuần tra, canh gác. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn ANTT còn cảnh giác với nguy cơ

cháy nổ ở các khu làm việc, kịp thời xử lý nhanh các tình huống khi xảy ra cháy nổ.

- Toàn thể CBVC và bảo vệ cơ quan luôn chủ động trong việc thông báo nhanh qua điện thoại với lực lượng PCCC tại đơn vị và công an PCCC thành phố.
- 6. **Thành lập đội PCCC tại chỗ, có quyết định của Giám đốc bệnh viện.** Tham gia các lớp tập huấn do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 tổ chức.
- 7. **Kinh phí chi cho công tác tập huấn PCCC cho VCLĐ bệnh viện tự đóng góp và tham gia.**
- 8. **Thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, các cửa ra vào.**
- 9. **Bệnh viện đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho cán bộ CNVC tại Bệnh viện.**

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phòng cháy chữa cháy 6 tháng cuối năm 2017 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng *lmd*

Nơi nhận

- CAPCCC (Liên chiều)
- Lưu: VT, TCHC

GIÁM ĐỐC



lmd
Lê Văn Đức

