

Số: 358/TM-BVP

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Về việc mời chào giá máy điều hòa nhiệt độ
1HP, máy điều hòa nhiệt độ
1,5HP và nhân công, vật tư lắp đặt máy
điều hòa tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu dịch vụ mua sắm máy điều hòa nhiệt độ 1HP, máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP và nhân công, vật tư lắp đặt máy điều hòa năm 2024. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung ứng dịch vụ máy điều hòa nhiệt độ 1HP, máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP và vật tư, nhân công, lắp đặt máy điều hòa năm 2024 để tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (phụ lục kèm theo).

Hồ sơ chào giá gồm có: 1/ Báo giá.

2/ Giấy chứng nhận kinh doanh của đơn vị báo giá.

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Tổ 53, Phước Lý, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày thư mời đăng trên Website bệnh viện.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0236.3767626.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng;
- Phòng KHTH đăng Website;
- Lưu: HĐMS, TCHC

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Phúc



Phụ lục

Gói thầu: Máy điều hòa nhiệt độ 1HP, máy điều hòa nhiệt độ 1,5 HP và nhân công, vật tư lắp đặt máy điều hòa năm 2024 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 25 tháng ...4 năm 2024)

TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật Máy lạnh	Đvt	Số lượng
1	Máy điều hòa nhiệt độ 1HP	Loại máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Công suất làm lạnh $\geq 9,000$ BTU/h Phạm vi làm lạnh hiệu quả Dưới $15m^2$ (từ 30 đến $45m^3$) Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng Loại Gas :R-32 Điện năng tiêu thụ ≥ 0.98 kW/h Lưu lượng gió dàn lạnh $\geq 540/420/370$ m ³ /h Nguồn điện $\geq 220\sim 240/1/50$ (V/P/Hz) Đường kính ống dẫn lỏng/ ga $\geq 6.35mm/9.52mm$ Hiệu suất năng lượng $\geq$ CSPF:3.87 Độ ồn trung bình: dàn lạnh $\geq 41/37/27$; dàn nóng $\geq 51/50/49$ dB Công nghệ tiết kiệm điện Inverter	Bộ	30
2	Máy điều hòa nhiệt độ 1,5Hp	Loại máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Công suất làm lạnh ≥ 12.000 BTU Phạm vi làm lạnh hiệu quả Từ $15 - 20m^2$ (từ 40 đến $60 m^3$) Hiệu suất năng lượng $\geq$ CSPF: 3.60 Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng Loại Gas :R-32 Độ ồn trung bình dàn lạnh $\geq 41/35/24$, dàn nóng $\geq 52/50/49$ dB(A) Điện năng tiêu thụ ≥ 1.25 kW/h Lưu lượng gió dàn lạnh $\geq 600/500/4000$ m ³ /h Nguồn điện $\geq 220\sim 240/1/50$ (V/P/Hz) Đường kính ống dẫn lỏng/ ga $\geq 6.35mm/9.52mm$ Công nghệ tiết kiệm điện Inverter	Bộ	5
3	Vật tư, nhân công, lắp đặt máy điều hòa	Công lắp đặt	Bộ	35
		Ống đồng 1Hp 6/10	Mét	150
		Ống đồng 1,5Hp 6/12	Mét	25
		Ống nước PVC phi 21	Mét	175
		Dây điện 2.5mm, dây đơn, lõi đồng	Mét	700
		Aptomat 20A	Cái	35
		Giá đỡ giàn nóng, bằng thép, chịu lực, sơn tĩnh điện, phù hợp với giàn nóng máy điều hòa 1HP; 1,5HP	Bộ	35
		Vật tư phụ: tikke, vít, băng keo, co, bulong, cách nhiệt, vinil..	Bộ	35